

**Informace o kvalitě vody pro:
OÚ Klášter Hradiště, OÚ Ptýrov**

odběrová místa: Klášter Hradiště – MŠ, Braňka č.p. 19 - OÚ, Ptýrov – č.p. 28

za rok 2022

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl.č.252/2004	
konduktivita	mS/m	46,2 – 49,4	125	MH
pH		7,3 – 7,5	6,5 – 9,5	MH
KNK 4.5	mmol/l	4,4		
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
dusitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
dusičnany	mg/l	5 – 6	50	NMH
chloridy	mg/l	5,8– 6,3	100	MH
železo	mg/l	<0,02 – 0,13	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,50 – 0,87	3,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	2,6	2 – 3,5	doporuč.
vápník	mg/l	99,7 – 101	40 – 80	doporuč.
hořčík	mg/l	3,2 – 3,6	20 – 30	doporuč.
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sírany	mg/l	24	250	MH

MH – mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH – nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody: chlornan sodný (hygienické zabezpečení)

Monika Jonášová
vedoucí Centrálních laboratoří