

**Informace o kvalitě vody pro:
OÚ Klášter Hradiště, OÚ Ptýrov**

odběrová místa: Klášter Hradiště – MŠ, potraviny COOP, č.p.42, Braňka č.p.19, č.p.33,
Maníkovice – č.p. 19

za rok 2024

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl.č.252/2004	
konduktivita	mS/m	45,5 – 49,3	125	MH
pH		7,4 – 7,7	6,5 – 9,5	MH
KNK 4.5	mmol/l	4,4 – 4,6		
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
dusitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
dusičnany	mg/l	5 – 7	50	NMH
chloridy	mg/l	5,1 – 9,6	100	MH
železo	mg/l	<0,02 – 0,05	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,50 – 0,86	3,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	2,6 - 2,8	2 – 3,5	DH
vápník	mg/l	98,7 – 103	40 – 80	DH
hořčík	mg/l	<2 – 3,8	20 – 30	DH
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sírany	mg/l	25 - 27	250	MH
draslík	mg/l	1,4	1 – 10	DH

MH – mezní hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH – nejvyšší mezní hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

DH – doporučená hodnota

Látky použité k úpravě vody: chlornan sodný (hygienické zabezpečení)

Monika Jonášová
vedoucí Centrálních laboratoří