

**Informace o kvalitě vody pro:
OÚ Klášter Hradiště, OÚ Bílá Hlína, OÚ Ptýrov**

odběrová místa: Klášter Hradiště – MŠ, Bílá Hlína – čp. 26, Maníkovice – čp. 18, Braňka –
potraviny

za rok 2020

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl.č.252/2004	
konduktivita	mS/m	49,3 – 62,0	125	MH
pH		7,4 – 7,5	6,5 – 9,5	MH
KNK 4.5	mmol/l	4,2 – 4,8		
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
dusitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
dusičnany	mg/l	5,0 – 16,0	50	NMH
chloridy	mg/l	16,0- 16,2	100	MH
železo	mg/l	<0,02 – 0,12	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,50 – 1,02	3,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	3,0	2 – 3,5	doporuč.
vápník	mg/l	118 – 119	40 – 80	doporuč.
hořčík	mg/l	2,2	20 – 30	doporuč.
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sírany	mg/l	53	250	MH

MH – mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH – nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody:

chlornan sodný (hygienické zabezpečení)

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 58

Ing. Michaela Říhová
vedoucí Centrálních laboratoří